



## EU Konformitätserklärung

**ATB NORDENHAM GmbH**  
**Helgoländer Damm 75**  
**D - 26954 Nordenham**

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Drehstrommotoren mit der Typenbezeichnung

**CD 90...(X)Y...(A; K; O; R; S.)**

den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entsprechen.

### **2014/34/EU**

Amtsblatt-Nr. der EU L 96/309-356

**Verordnung EU 2024/1781** (nur Ausf."Y")

**2011/65/EU** (u.a. EN IEC 63000: 2018)

Amtsblatt-Nr. der EU L174 01.07.2011 /88-110

### **Angewandte harmonisierte Normen:**

**EN IEC 60079-0: 2018**

**EN 60079-1: 2014**

**EN IEC 60079-7: 2015 / A1: 2018**

**EN 60079-31: 2014**

**EN IEC 63000: 2018**

**EN 60034-1:2010 / AC: 2010**

**EN 60034-30-1: 2014**

### **Weitere angewandte Normen:**

**EN 60079-1: 2014 / AC: 2018**

**Kennzeichnung:**    **II 2G Ex db IIC T3...T6 Gb**  
                          **II 2G Ex db eb IIC T3...T6 Gb**  
                          **II 2D Ex tb IIIC T200 °C - T85 °C Db**

bzw.  
oder wahlweise

Die notifizierte Stelle Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig (PTB) mit der Benennungs-Nummer 0102 hat EU-Baumusterprüfungen durchgeführt und folgende Bescheinigung ausgestellt:

**PTB 08 ATEX 1087 X**

Die Motoren, für die eine EU/EG-Baumusterprüfbescheinigung mit Bezug auf einen älteren Normenstand vorliegt, erfüllen ebenfalls die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der 2014/34/EU.

Diese Erklärung ist keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne der Produkthaftung.

Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

Nordenham, 27.01.2025  
Rev. 11

Oliver Hoche  
Geschäftsführer

Dirk Pohlmann  
Beauftragter Explosionsschutz



## EU Declaration of Conformity

**ATB NORDENHAM GmbH**  
**Helgoländer Damm 75**  
**D - 26954 Nordenham**

hereby declares under sole responsibility that the three-phase motors with the type designation

**CD 90...(X)Y...(A; K; O; R; S.)**

comply with the provisions of the following directives and standards.

**2014/34/EU**

Official Journal of EU L 96/309-356

**Regulation EU 2024/1781** (only var. "Y")

**2011/65/EU** (a.o. EN IEC 63000: 2018)

Official Journal of EU L174 01.07.2011 /88-110

**Applied harmonized standards:**

**EN IEC 60079-0: 2018**

**EN 60079-1: 2014**

**EN IEC 60079-7: 2015 / A1: 2018**

**EN 60079-31: 2014**

**EN IEC 63000: 2018**

**EN 60034-1:2010 / AC: 2010**

**EN 60034-30-1: 2014**

**Other standards applied:**

**EN 60079-1: 2014 / AC: 2018**

**Marking:**

**II 2G Ex db IIC T3...T6 Gb**

or

**II 2G Ex db eb IIC T3...T6 Gb**

or optional

**II 2D Ex tb IIIC T200 °C - T85 °C Db**

The notified body Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig (PTB) with the designation number 0102 has carried out EU type examinations and issued the following certificate:

**PTB 08 ATEX 1087 X**

Motors for which an EU/EG Type Examination Certificate is available with reference to an older standard also meet the basic safety and health requirements of 2014/34/EU.

This statement does not warrant any characteristics regarding product liability.

Safety instructions stated in the production records have to be adhered to.

Nordenham, 27.01.2025  
Rev. 11

Oliver Hoche  
General Manager

Dirk Pohlmann  
Explosion Protection Officer



## Déclaration UE de conformité

**ATB NORDENHAM GmbH**  
**Helgoländer Damm 75**  
**D - 26954 Nordenham**

déclare par la présente sous sa seule responsabilité que les moteurs triphasés portant la désignation de type

**CD 90...(X)Y...(A; K; O; R; S.)**

se conformer aux dispositions des directives et normes suivantes.

### **2014/34/UE**

Journal officiel de l'UE L 96/309-356

**Régulation UE 2024/1781** ( seule variante "Y")

**2011/65/EU** (entre autre EN IEC 63000: 2018)

Journal officiel de l'UE L174 01.07.2011 /88-110

### **Normes harmonisées appliquées :**

**EN IEC 60079-0: 2018**

**EN 60079-1: 2014**

**EN IEC 60079-7: 2015 / A1: 2018**

**EN 60079-31: 2014**

**EN IEC 63000: 2018**

**EN 60034-1:2010 / AC: 2010**

**EN 60034-30-1: 2014**

### **Autres normes appliquées :**

**EN 60079-1: 2014 / AC: 2018**

### **Marquage:**

**II 2G Ex db IIC T3...T6 Gb**

ou

**II 2G Ex db eb IIC T3...T6 Gb**

ou au choix

**II 2D Ex tb IIIC T200 °C - T85 °C Db**

L'organisme notifié Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig (PTB) portant le numéro de désignation 0102 a effectué les examens UE de type et délivré le certificat suivant :

**PTB 08 ATEX 1087 X**

Les moteurs pour lesquels un Attestation d'examen CE de type est disponible en référence à une norme plus ancienne satisfont également aux exigences de base base en matière de sécurité et de santé de 2014/34/UE.

Cette déclaration ne constitue pas une assurance des propriétés au sens de la responsabilité produit.

Les consignes de sécurité rappelées dans la documentation du produit doivent être respectées.

Nordenham, 27.01.2025  
Rev. 11

Oliver Hoche  
Directeur général

Dirk Pohlmann  
Agent de protection contre les explosions