



EU Konformitätserklärung

ATB NORDENHAM GmbH
Helgoländer Damm 75
D - 26954 Nordenham

erklärt hiermit, dass die Drehstrommotoren mit der Typenbezeichnung

WEX3-80

den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entsprechen.

2014/34/EU

Amtsblatt-Nr. der EU L 96/309-356

Verordnung EU 2024/1781

2011/65/EU (u.a. EN IEC 63000: 2018)

Amtsblatt-Nr. der EU L174 01.07.2011 /88-110

Angewandte harmonisierte Normen:

EN IEC 60079-0: 2018

EN 60079-1: 2014

EN IEC 60079-7: 2015 / A1: 2018

EN 60079-31: 2014

EN IEC 63000: 2018

EN 60034-1:2010 / AC: 2010

EN 60034-30-1: 2014

Weitere angewandte Normen:

EN 60079-1: 2014 / AC: 2018

Kennzeichnung: **II 2G Ex db IIB/IIC T4 Gb**
 II 2G Ex db eb IIB/IIC T4 Gb
 II 2D Ex tb IIIB/IIIC T130 °C Db

bzw.
oder wahlweise

Die notifizierte Stelle CNEX-Global B.V. mit der Benennungs-Nummer 2614 hat EU-Baumusterprüfungen durchgeführt und folgende Bescheinigung ausgestellt:

CNEX 21 ATEX 0010

Die Motoren, für die eine EU/EG-Baumusterprüfbescheinigung mit Bezug auf einen älteren Normenstand vorliegt, erfüllen ebenfalls die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der 2014/34/EU.

Diese Erklärung ist keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne der Produkthaftung.

Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

Nordenham, 22.09.2025
Rev. 00

Oliver Hoche
Geschäftsführer

Dirk Pohlmann
Beauftragter Explosionsschutz



EU Declaration of Conformity

ATB NORDENHAM GmbH
Helgoländer Damm 75
D - 26954 Nordenham

hereby declares that the three-phase motors with the type designation

WEX3-80

comply with the provisions of the following directives and standards.

2014/34/EU

Official Journal of EU L 96/309-356

Regulation EU 2024/1781

2011/65/EU (a.o. EN IEC 63000: 2018)

Official Journal of EU L174 01.07.2011 /88-110

Applied harmonized standards:

EN IEC 60079-0: 2018

EN 60079-1: 2014

EN IEC 60079-7: 2015 / A1: 2018

EN 60079-31: 2014

EN IEC 63000: 2018

EN 60034-1:2010 / AC: 2010

EN 60034-30-1: 2014

Other standards applied:

EN 60079-1: 2014 / AC: 2018

Marking:

II 2G Ex db IIB/IIC T4 Gb

or

II 2G Ex db eb IIB/IIC T4 Gb

or optional

II 2D Ex tb IIIB/IIIC T130 °C Db

The notified body CNEX-Global B.V. with the designation number 2614 has carried out EU type examinations and issued the following certificate:

CNEX 21 ATEX 0010

Motors for which an EU/EG Type Examination Certificate is available with reference to an older standard also meet the basic safety and health requirements of 2014/34/EU.

This statement does not warrant any characteristics regarding product liability.
Safety instructions stated in the production records have to be adhered to.

Nordenham, 22.09.2025
Rev. 00

Oliver Hoche
General Manager

Dirk Pohlmann
Explosion Protection Officer



Déclaration UE de conformité

ATB NORDENHAM GmbH
Helgoländer Damm 75
D - 26954 Nordenham

déclare par la présente que les moteurs triphasés portant la désignation de type

WEX3-80

se conformer aux dispositions des directives et normes suivantes.

2014/34/UE

Journal officiel de l'UE L 96/309-356

Régulation UE 2024/1781

2011/65/EU (entre autre EN IEC 63000: 2018)

Journal officiel de l'UE L174 01.07.2011 /88-110

Normes harmonisées appliquées :

EN IEC 60079-0: 2018

EN 60079-1: 2014

EN IEC 60079-7: 2015 / A1: 2018

EN 60079-31: 2014

EN IEC 63000: 2018

EN 60034-1:2010 / AC: 2010

EN 60034-30-1: 2014

Autres normes appliquées :

EN 60079-1: 2014 / AC: 2018

Marquage:

II 2G Ex db IIB/IIC T4 Gb

ou

II 2G Ex db eb IIB/IIC T4 Gb

ou au choix

II 2D Ex tb IIIB/IIIC T130 °C Db

L'organisme notifié CNEX-Global B.V. portant le numéro de désignation 2614 a effectué les examens UE de type et délivré le certificat suivant :

CNEX 21 ATEX 0010

Les moteurs pour lesquels un Attestation d'examen CE de type est disponible en référence à une norme plus ancienne satisfont également aux exigences de base base en matière de sécurité et de santé de 2014/34/UE.

Cette déclaration ne constitue pas une assurance des propriétés au sens de la responsabilité produit.

Les consignes de sécurité rappelées dans la documentation du produit doivent être respectées.

Nordenham, 22.09.2025
Rev. 00

Oliver Hoche
Directeur général

Dirk Pohlmann
Agent de protection contre les explosions